

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» февраля 2024 г., 63240061000209420311

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/001-63/62/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Самарская, г Самара, ш Волжское, Здание 100, 88462667269, e-mail: Indpr@63.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 14 » февраля 2024 г., учетный номер 63240061000209420311.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального (государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) Троц Сергей Васильевич, e-mail: trots25@63.mchs.gov.ru, телефон: +78462667269

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Самарская, г Самара, пр-кт Юных Пионеров, Владение 154а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 168 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Е. А. НИКОНОВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, адрес юридического лица: 443105, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, САМАРА, ЮНЫХ ПИОНЕРОВ ПРОСПЕКТ, ВЛД 154А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, его индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации». Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 30, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Нарушенное обязательное требование: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Срок устранения нарушения: 01.08.2024
2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечена их замена в установленном порядке (протокол испытаний (измерений) системы противопожарной защиты и/или ее элемента № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.275.И.00069 от 24.07.2023 ООО «Фонд

пожарной безопасности»). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

3. Дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора первого этажа правого крыла здания непосредственно наружу открываться не по направлению выхода из здания. Нарушение: ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.17 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пп. «д» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 27, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

4. Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой непосредственно наружу открываться не по направлению выхода из здания. Нарушение: ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.17 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пп. «д» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 27, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 1-го, 2-го, 3-го этажа в лестничную клетку правого крыла здания не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 26, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

6. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения столовой, поэтажного коридора первого этажа правого крыла здания, лестничной клетки правого крыла здания непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 26, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024

7. Устройства для самозакрывания дверей на дверях лестничных клеток частично находятся в неисправном состоянии. Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации»;  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
8. Не представлена техническая документация, акты проверок по огнезащитной обработке стропил и обрешетки чердачных покрытий. Нарушение: ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст.6 , ст. 52 п. 5, п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации»; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 1.8 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы».  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 13, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
9. Не обеспечено исправное содержание ограждения на крыше (покрытии) здания. Нарушение: пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 17, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
10. Не обеспечено исправное содержание наружной пожарной лестницы. Нарушение: пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 17, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
11. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на примененные материалы для отделки стен на путях эвакуации по коридору к спортивному залу (панели ДСП). Нарушение: ст. 134 ч. 6 таблица № 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В случае установления требований пожарной безопасности к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности

примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

- 12 На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на примененные материалы для отделки стен в помещении спортивного зала (деревянная выгонка). Нарушение: ст. 134 ч. 6 таблица № 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
В случае установления требований пожарной безопасности к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
- Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
- 13 Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. Нарушение: п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 95. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колонники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.
- Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
- 14 Отсутствует дверь в поэтажном коридоре первого этажа здания предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (к спортивному залу). Нарушение: пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 16, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов.
- Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
- 15 В помещении электрощитовой расположенной на первом этаже здания размещены горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Нарушение: пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 35, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и щитовой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
- Срок устранения нарушения:**  
04.03.2024
- 16 В помещениях подвального этажа здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Нарушение: пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
- Срок устранения нарушения:**
-

04.03.2024

- 17 В помещении подвала допускается эксплуатация удлинителя для питания электроприбора (холодильник). Нарушение: пп. «д» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 35, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
- Срок устранения нарушения:**  
04.03.2024
- 18 В помещении подвала допускается хранение и применение легковоспламеняющиеся и горючих жидкостей и других пожаровзрывоопасные веществ и материалов. Нарушение: пп. «а» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 16, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
На объектах защиты запрещается хранить на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
- Срок устранения нарушения:**  
04.03.2024
- 19 Знаки пожарной безопасности (пожарный кран, огнетушитель, кнопка включения установок (систем) противопожарной защиты, звуковой оповещатель пожарной тревоги), размещенные на путях эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, либо с применением внутреннего или внешнего освещения от автономного или аварийного источника питания. Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации»; п. 9.3.7.1, п. 9.3.7.5 Межгосударственный стандарт ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
- 20 Планы эвакуации людей при пожаре размещенные в поэтажных коридорах здания выполненные с применением фотолюминесцентных элементов эксплуатируются свыше 5 лет. Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации»; п. 9.2.2.6 Межгосударственный стандарт ГОСТ 34428-2018. «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
- Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
- 21 В центральной лестничной клетке здания размещен открыто проложенный электрический провод, ведущий в чердачное помещение. Нарушение: Нарушение: ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:  
04.08.2024

- 22 Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (шлейф № 4 системы пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:  
01.08.2024

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативно правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, иное иное которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого о решении контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) Троц Сергей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) Троц Сергей Васильевич, e-mail: trots25@63.mchs.gov.ru, телефон: +78462667269

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

